Teede Tehnokeskus

EAK EN ISO/IEC 17025 L036

KATSEPROTOKOLL NR 1076/26

CORESTONE AGRI OÜ, info@corestone.ee
Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41545

05.05.2026

Tellija: CORESTONE AGRI OÜ – Lauri Laanemäe

Tellija poolt esitatud proovide andmed:

Objekt Killustik
Võtmise koht Ahtme karjäär

Võtmise aeg ja võtja
09.04.2026 07:30,
-, Corestone Agri OÜ

Laborisse toomise aeg ja tooja
10.04.2026 09:55,
Deniss Aleksejev, -

Proovi tähistus
Killustik fr 8/16 mm

Labori reg nr
1152

Katsetamine ja tulemused

1. Täitematerjali külmakindluse määramine destilleeritud vees EVS-EN 1367-1:2007

Reg nr 1152
Võtmise koht: Ahtme karjäär
Proovi tähistus: Killustik fr 8/16 mm
Katsetamise kuupäev: 05.05.26

Külmakindlus, F (%)	1,8
Katsefraktsioon (mm)	8/16
Proovi eelnev purustamine laboratoorses lõugpurustis	ei

Amet **Labori peaspetsialist** **Nimi** **Regina Jefremova** /allkirjastatud digitaalselt/

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta. Labor ei vastuta tellija poolt esitatud andmete õigsuse eest. Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba. Labor väljastab värvilise templiga või digitaalselt allkirjastatud katseprotokolle.